

Vedligeholdelse af unit

		Kunde	HNF
1	Dagligt tilsyn med anlægget.	X	
2	Påfyldning af vand på kundens varmesystem (centralvarmeanlæg).	X	
3	Ændringer af parameter i vejrkompensering, samt varme styring.	X	
4	Vedligehold af fjernvarmeanlæg.		X
5	Rensning af snavssamler.		X
6	Afprøvning af fjernvarmeanlæggets sikkerhedsfunktioner.		X
7	Afprøvning af varme- og varmtvandstermostater.		X
8	Udskiftning af evt. defekte dele i fjernvarmeanlægget.		X
9	Udskiftning af eventuelle defekte dele uden for fjernvarmeanlægget (sekundærsiden).	X	
10	Kontrol og vedligehold af fjernvarmemåler.		X
11	Kontrol af pumpe for centralvarme.		X
12	Kontrol af pumpe for varmtvandscirkulation samt varmtvands temperatur.	X	
13	Kontrol af ekspansionsbeholder.		X
14	Levering af strøm til fjernvarme og måler.	X	
15	Utætte rør m.m. i fjernvarmeanlæg.		X
16	Utætte rør m.m. udenfor fjernvarmeanlæg.	X	
17	Kontrol af varmtvandsbeholder/veksler.		X
18	Fjernvarmerør til fjernvarmeanlæg.		X

På skemaet ses hvilke opgaver du selv skal udfører på unitten, og hvilke opgaver der er inkluderet i ordningen, som din VVS'er vil tage sig af.

